



Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov

dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Ing. Honěk

Dne
1.10.2015

Odpověď č.1 na žádost o podání dodatečných informací k zadávacím podmínkám na akci: „Výměna oken v hasičské zbrojnici v Děhylově“

1. V předloženém

Dotaz č.1: Lze nabídnout okna se součinitelem prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, což je doporučená hodnota dle ČSN 730540-2 nebo trváte na dodržení hodnoty $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Odpověď č.1: Ano, lze nabídnout okna se součinitelem prostupu tepla **celého okna** (nikoliv pouze skla) $U_w = \text{min. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

S pozdravem

Obec DĚHYLOV

Ing. Miroslav Honěk
starosta obce Děhylov